

Komunikat

07.11.2025

Nasza Gmina



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu informuje, że stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Gocanowo, gm. Kruszwica dot. punktu: przyoborowa zlewnia mleka w Tarnówku. W próbce wody pobranej w dniu 3 listopada 2025 r. z wodociągu Gocanowo dot. punktu:

przyoborowa zlewnia mleka w Tarnówku stwierdzono obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22 °C w ilościach niezgodnych z zaleceniami, w liczbie: >300 jtk/1 ml.

W związku z powyższym woda może być używana do celów konsumpcyjnych, tj.: do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością **wyłącznie po przegotowaniu**. Mając na uwadze poprawę jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu nakazał podjęcie działań naprawczych przez właściciela wodociągu.

W przypadku zmiany sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu wyda stosowny komunikat.

[komunikat Gocanowo_09b6e2e6-9d63-4f4e-a4d8-4f35ae360a53 \(2\).pdf](#) pdf