



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU**

Inowrocław, dnia 6 listopada 2025 r.

KOMUNIKAT nr 23/2025

**Dotyczy wodociągu Gocanowo, zaopatrującego w wodę przeznaczoną
do spożycia przez ludzi, konsumentów wody w miejscowości:
Tarnówko dot. punktu: przyoborowa zlewnia mleka w Tarnówku.**

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu informuje,
że stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu
Gocanowo, gm. Kruszwica dot. punktu: przyoborowa zlewnia mleka w Tarnówku.*

**W próbkę wody pobranej w dniu 3 listopada 2025 r. z wodociągu Gocanowo dot. punktu:
przyoborowa zlewnia mleka w Tarnówku
stwierdzono obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22 °C
w ilościach niezgodnych z zaleceniami, w liczbie: >300 jtk/1 ml.**

W związku z powyższym

**woda może być używana do celów konsumpcyjnych, tj.: do picia, przygotowywania posiłków
i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń
i powierzchni mających kontakt z żywnością wyłącznie po przegotowaniu.**

*Mając na uwadze poprawę jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Inowrocławiu nakazał podjęcie działań naprawczych przez właściciela wodociągu.*

*W przypadku zmiany sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu wyda
stosowny komunikat.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Inowrocławiu
Katarzyna Krzysińska-Żeromska
specjalista epidemiologii

/Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/